



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ  
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 5  
тел: (301-2) 373-250 E-mail: [post-mchs-gu@vandex.ru](mailto:post-mchs-gu@vandex.ru)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. УЛАН-УДЭ  
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 15,  
тел: (3012) 21-32-20, факс (3012) 21-18-22, E-mail: [ondpr\\_uu@list.ru](mailto:ondpr_uu@list.ru)

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

**об устранении причин и условий, способствовавших  
совершению административного правонарушения**

“ 16 ” марта 20 21 г.  
(дата составления)

г. Улан-Удэ  
(место составления)

Мною, Государственным инспектором г. Улан-Удэ по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Давыдовой Анной Дмитриевной  
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего определение)  
в отношении, Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский Сад №87 «Улыбка» г. Улан-Удэ общеразвивающего вида

- (1) Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес;  
2) фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес; 3) фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

согласно статье 29.13 КоАП РФ вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений:

(пункты и статьи законов Российской Федерации)

| № п/п | Характер нарушений  | Лица, допустившие нарушения                      |
|-------|---|--|
| 1.    | <i>На объекте защиты (Корпус №1, по адресу: ул. Камова, д.7) пожарный рукав не присоединен к пожарному крану (пожарный шкаф №5).<br/>Основание: п.50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».</i>   | <i>Заведующий МБДОУ Детский сад №87 «Улыбка»</i> |
| 2.    | <i>На территории МБДОУ Детский сад №87 «Улыбка» работниками допускается курение.<br/>Основание: п.11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».</i>   | <i>Заведующий МБДОУ Детский сад №87 «Улыбка»</i> |
| 3.    | <i>Руководителем МБДОУ Детский сад №87 «Улыбка» (Корпус №1, по адресу: ул. Камова, д.7) не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов</i> | <i>Заведующий МБДОУ Детский сад №87 «Улыбка»</i> |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    | зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.  |  |
| 4. | На объекте защиты отсутствует техническая документация на автоматическую пожарную сигнализацию.<br>Основание: ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,<br>п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».  | Заведующий<br>МБДОУ<br>Детский сад<br>№87 «Улыбка» |
| 5. | На объекте защиты, установленная дверь используется без уплотнения в притворе, а также не обеспечено ее полное закрывание.<br>Основание: п.29 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».  | Заведующий<br>МБДОУ<br>Детский сад<br>№87 «Улыбка» |
| 6. | На объекте защиты (Корпус №2, по адресу: ул. Чкалова, д. 7) в техническом помещении элеваторного узла допускается хранение мебели и других предметов.<br>Основание: пп. б п.16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».   | Заведующий<br>МБДОУ<br>Детский сад<br>№87 «Улыбка» |
| 7. | На объекте защиты не обеспечено оповещение в групповых ячейках МБДОУ Детский сад №87 «Улыбка».<br>Основание: ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».   | Заведующий<br>МБДОУ<br>Детский сад<br>№87 «Улыбка» |
| 8. | Руководителем МБДОУ Детский сад №87 «Улыбка» (Корпус №3, по адресу: ул. Чкалова, д.10) не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. | Заведующий<br>МБДОУ<br>Детский сад<br>№87 «Улыбка» |

обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.

Информацию о принятых мерах представить в: ОНДПР г. Улан-Удэ УНДПР ГУ МЧС России по Республике Бурятия

в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

государственный инспектор г. Улан-Удэ по пожарному надзору

Давыдова А.Д.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

М.П.

16.03.2021

(дата)

Представление вручено (направлено) по почте:

16.03

2021 г. Номогоевой А.К.

*Номогоева*

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575839

Владелец Номогоева Александра Кирилловна

Действителен с 16.03.2022 по 16.03.2023